
LC001-MW

Deckenleuchte PLAFO T2 20W 4000K Ø270







Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	PLAFO T2
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905930554
Taric Code	94051940
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	20000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Produkt Typ	Wand- und Deckenleuchte

LC001-MW	Deckenleuchte PLAFO T2 20W 4000K Ø270

Deklaration

Alternativbezeichnung	PLAFO T2 SENSOR

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	270
Höhe[mm]	90
IP Schutzart	40
Gewicht [kg]	0,09
Material Korpus	Gehäuse aus Metall, Abdeckung aus satiniertem Kunststoff.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	Anschlussklemme
Abmessungen [mm]	Ø 270 x H 90 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	1600
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Reflektor	Ja
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	400
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	80
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC

LC001-MW	Deckenleuchte PLAFO T2 20W 4000K Ø270

Elektrische Daten

Leistungsfaktor	0,7

Sonstige technische Daten


Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	Typische Verwendung für Treppenhäuser, Eingänge von Mehrfamilienhäusern und Eigenheimen, Empfangsräume von Arztpraxen usw.

Eigenschaften & Vorteile

	Ausgezeichnete Lichtstreuung über die gesamte Fläche. Internes, nicht austauschbares Netzteil. Der Sensor erfasst Bewegungen über Frequenzmodulwellen. Messabstand 5 - 8 Meter. Die Leuchte bleibt noch für 2 Minuten nach Verlassen des Erfassungsradius eingeschaltet.

Grafiken





Downloads

AUSSCHREIBUNG

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937